



Таблица 2

Енергийно обновяване на административна и помощна сгради на Гранично полицейско управление Генерал Тошево- Помощна сграда					
		Енергийно обследване	Технически паспорт	Становище обследване а същ. строеж	В действителност
1	СВО	-	Изградено е едно сградно водопроводно отклонение /СВО/, изпълнено от поцинковани тръби ¾". В градинката пред сградата, на разстояние по-голямо от 2м.л. от регулационната линия на парцела е изградена водомерна шахта с : - СК ф ¾" без изпразнител;- Филтър ф ¾" пред водомера;- Водомер – за максимален дебит 5м³/ч;- Прави тръбни участъци – поцинковани тръби ¾" от двете страни на водомера; - Възвратна клапа ф ¾" за защита от обратен поток, съгласно действащия към момента на обследването БДС EN1717 - „Защита срещу замърсявания на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;- СК ф ¾" с изпразнител;	Изградено е едно сградно водопроводно отклонение / СВО /, изпълнено от поцинковани тръби ¾".	СВО от поцинковани тръби 3/4", асфалтиран или липсващ ТСК
2	Водомерна шахта	-	В градинката пред сградата, на разстояние по-голямо от 2м.л. от регулационната линия на парцела е изградена водомерна шахта с : - СК ф 3/4" без изпразнител;Филтър ф3/4" пред водомера;Водомер – за максимален дебит 5м³/ч;-Прави тръбни участъци – поцинковани тръби 3/4" от двете страни на водомера;Възвратна клапа ф3/4" за защита от обратен поток, съгласно действащия към момента на обследването БДС EN177 - „Защита срещу замърсявания на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;СК ф3/4" с изпразнител	В градинката пред сградата, на разстояние по-голямо от 2м.л. от регулационната линия на парцела е изградена водомерна шахта с : СК ф3/4" без изпразнител;Филтър ф3/4" пред водомера;Водомер – за максимален дебит 5м³/ч;-Прави тръбни участъци – поцинковани тръби 3/4" от двете страни на водомера;Възвратна клапа ф3/4" за защита от обратен поток, съгласно действащия към момента на обследването БДС EN177 - „Защита срещу замърсявания на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;СК ф3/4" с изпразнител	Съществуваща водомерна шахта на разстояние над допустимото / максимум 2м/ Действащ водомерен възел, подменен през 2015г Qmax=5m3/h
2	Площадков водопровод	-	Чрез отклонение от поцинкована тръба ф ¾" е захранена водопроводната инсталация в сградата	Чрез отклонение от поцинкована тръба ф3/4" е захранена водопроводната инсталация в сградата	Сградата НЕ е водоснабдена
3	Сграден водопровод	В сградата е инсталиран обемен електрически бойлер, който към момента на обследването не се използва поради технически причини	-	-	Сградата НЕ е водоснабдена
4	Брой санитарни прибори	-	две мивки, разположени монтирани в гаража и битовката	две санитарни помещения, разположени едно над друго с монтирани в тях тоалетни мивки, тоалетно седало а 2-я етаж и тоалетно клекало – на първия етаж	Сградата НЕ е водоснабдена
5	СКО	-	Отпадните води от имота са заустени в уличната канализационна мрежа на гр. Генерал Тошево.	РШ се заустват в улична канализационна мрежа на Ген. Тошево	Съществуваща попивна яма.
6	Площадкова канализация	-	съществуваща площадкова канализация	съществуваща площадкова канализация	Сградата НЕ е канализирана
7	Сградна канализация	-	Отводняването на санитарните помещения е чрез PVC тръба ф 50	Отводняването на санитарните помещения е чрез PVC тръба ф 110	Същ. канал в гаража на сухо почистване

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 12133
	инж. ЕЛИЦА СЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА
Секция: ВС	Подпис: _____
Част на проекта: _____	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА