

ОБЕКТ : Энергийно обновяване на Районен съд ,
УПИ VI-662, кв. 63, гр. Генерал Тошево
ЧАСТ : ВиК



С Т А Н О В И Щ Е

Настоящият проект е направен по искане на инвеститора, архитектурни подложки и извършен технически оглед на В и К мрежите.

В и К мрежите са съществуващи и отговарят на изискванията .

Предмет на настоящата разработка са ВиК мрежите на сградата.

Захранването с вода за питейно битови нужди става от съществуващо, действащо СВО. След влизане на водопровода в сградата има монтиран водомерен възел /намиращ се в котелното/. След водомерния възел в котелното, водопроводната мрежа се разделя за старата сграда и за пристройката. Положена е скрита в замазки и мазилки по стените със съответната топлоизолация. Използвани са поцинковани тръби Ø3/4" и 1/2". Диаметрите са според санитарните прибори, които се захранват. През 2016г. са подменени частично вертикалните тръби за старата сграда с ПП Ø20. В сградата няма изградена мрежа за топла вода. Не се предвижда изграждане на мрежа за топла вода. Топла вода се подsigурява от ел. бойлери.

В сградата не се предвижда подмяна или монтаж на допълнителни санитарни арматури.

Отпадъчните битови води постъпват в съществуваща сградна канализационна мрежа и след това в съществуваща площадкова канализационна мрежа. Заустват се в съществуваща улична канализация. Площадковата канализационна мрежа е в технически изрядно състояние без следи от видими преливания и запушвания. Мрежата е годна за експлоатация. Не се предвижда подмяна.

Дъждовните води от покрива се изливат повърхностно. В част архитектурна е предвидена подмяната на водосточните тръби, водосборни казанчета и улуци.

В старата сграда има два броя съществуващи санитарни възли над котелното, които към момента на огледа не се използват по предназначение, а като архивни помещения. Съществуващите санитарни прибори са : 2 бр. тоалетно казанче, 2бр. клекала и 2бр. тоалетна мивка. ВВК и захранването към санитарните арматури е подменено с попипропиленови тръби ф20. ВКК са 2бр. от каменин излизащи над покрива за вентилация. Същите са без следи от запушване и преливане, но с липсващи покривни воронки. В котелното има захранване за котела с вода и подов сифон. Мрежата в старата сграда е годна за експлоатация и отговаря на сега действащите норми. Не се предвижда подмяна. Да се монтират 2бр. покривни воронки на липсващите места.

В пристройката има шест броя съществуващи санитарни възли, по два на всеки етаж които към момента на огледа са ремонтирани. Съществуващите санитарни прибори са : 6 бр. тоалетно казанче, 6бр. седала, 6бр. тоалетна мивка и 1бр. кухненска мивка в заседателната зала в сутерена. ВВК и захранването към санитарните арматури са

скрити в замазката и мазилката. ВКК е 1бр. от PVC ф110 не излизаш над покрива. Същият е със следи от преливане. Да се разкърти хоризонталния участък от тоалетното седало до ВКК и да се уведоми ВиК проектанта. Мрежата в пристройката е годна за експлоатация и отговаря на сега действащите норми. Не се предвижда подмяна.

Не са променени местата на заустване на отпадъчните води и водовземане.


По време на строителството да се спазват условията по безопасност и хигиена на труда.

Обекта може да бъде изпълнен и въведен в експлоатация.



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	СМР	м. ед.	количество
1	Доставка и монтаж на покривна воронка	Бр	2





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12133

Важи за 2018 година

ИНЖ. ЕЛИЦА СЛАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 116/30.01.2015 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВИК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНСИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. К. Атанасов



Председател на УС на КИИП

инж. И. Карагеев

Председател на КР

инж. А. Чипев

